

Anmälan skickas till:

Anslutning

Nacka vatten och avfall AB

Granitvägen 18, 131 81 Nacka

Eller via e-post: anslutning@nvoa.se

Färdiganmälan vatten och självfallsavlopp

Planera och utför arbetet noga enligt Nacka vatten och avfalls krav och instruktioner. Denna färdiganmälan ska skickas in efter att Nacka vatten och avfall besökt fastigheten för besiktning.

Första besöket

Nacka vatten och avfall genomför besiktning av serviskopplingar vid anslutningspunkt till det kommunala ledningsnätet. Kontakta oss så snart inkoppling till servis är klar så bokar vi in en tid för besiktning på plats.

Observera att det inte är tillåtet att påbörja återfyllning förrän vi varit på plats och godkänt anslutningen.

Inför andra besöket

Skicka in denna färdiganmälan och bifoga bild på vattenmätarplatsen (fota från cirka 2 meters avstånd).

Färdiganmälan granskas och om den är godkänd kontakter vi er för tidsbokning av andra besöket.

Andra besöket

Uppsättning av vattenmätare. Fastighetsägaren eller entreprenör ska närvara på plats vid installation för att visa anläggningen och få information och råd om eventuella brister som behöver åtgärdas.

Förgävesbesök

Förgävesbesök debiteras enligt gällande VA-taxa. För år 2026 ligger avgiften på 4 790 kr. Ett förgävesbesök innebär att vi inte kunnat driftsätta på grund av exempelvis tekniska problem eller att fastighetsägare/entreprenör inte är närvarande vid avtalad tid.

För beställning och frågor kontakta kundservice på 08-718 90 00 eller epost: anslutning@nvoa.se.

Anläggningsuppgifter

Fastighetens adress	Fastighetsbeteckning
Fastighetsägarens namn	Telefonnummer fastighetsägare
Kontaktperson på plats	Telefonnummer kontaktperson
Övrig information till Nacka vatten och avfall	

Bekräfta med ett kryss att installation är utförd enligt kraven:

☐	Anläggningen är utförd i enlighet med Nacka vatten och avfalls monteringsanvisningar.
☐	Det finns inget vatten, grus eller annat material i spolbrunn och ledningar.
☐	Vattenmätarkonsol finns med backventil och en avstängningsventil både före och efter mätare. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage och avläsning.
☐	Dränering och stuprörsvatten är separerat från spillavloppet och fördröjning av dagvatten finns.
☐	Eventuellt brunsvatten är parallellkopplat och därmed inte ihopkopplat med det kommunala

Observera att vattenmätare endast monteras om installation är rätt utförd på alla punkter enligt listan ovan.

Underskrift

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Bilden visar exempel på godkänd vattenmätarplats, med angivna mått för platsens utrymme.

