

Rapport Nr 25245735

Uppdragsgivare

Nacka Kommun

Miljöenheten

Miljöenheten

131 81 NACKA

Avser

Dricksvattenkontroll

Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Se provet märkning
Provplats :
Analysomfattning : Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-08-27	Ankomstdatum	: 2025-08-27
Provtagningsstidpunkt	: 1015	Ankomsttidpunkt	: 2040
Temperatur vid provtagning	: 7.8 °C	Temperatur vid ankomst	: 3 °C
Provets märkning	: Sandakällan	Ansättningsdatum	: 2025-08-28
Provtagare	: Irene Thyden		
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	3		cfu/ml
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 36 °C 1d	< 1		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/250ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/250ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 37 °C	< 1		cfu/250ml
SS-EN ISO 14189:2016	Pres Clostridium perfringens	< 1		cfu/50ml
SS-EN ISO 16266:2008	Pseudomonas aeruginosa	< 1		cfu/250ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

För mikrobiologiska kvalitetskrav gällande naturligt mineralvatten se LIVSFS 2003:45.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande förpackat dricksvatten.

Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.

Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.

För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Kontrollwiki SLV).

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Odlingsbara mikroorganismer 36 °C 1 dygn, ej påvisade.

Linköping 2025-09-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Kopia sänds till

irene.thyden@nacka.se

Susanne Weglin
Granskningsansvarig

Kontrollnr 6475 4271 6854 4422

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.